

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Datum vydání: 8/29/2018

Nahrazuje: 0761-CPR-13/0287-2015/7 dn. 7/23/2015

**No. 0761-CPR-18/0204-2018/8**

1	<b>Jedinečný identifikační kód typu výrobku: PROMASEAL®-GT</b>																																											
2	<b>Typ nebo série číslo:</b> jak je uvedeno na obalu výrobku																																											
3	<b>Zamýšlené použití</b> jak je uvedeno v ETA-18/0204: 3.1 - PROMASEAL®-GT je zpěňující protipožární těsnění, které v případě požáru zvětšuje svůj objem a přisoučasném tlaku vytváří stabilní vrstvu. Je používáno převážně jako těsnění protipožárních dveří, uzávěrů revizních otvorů, prosklení, těsnění uzavíracích zařízení pro vzduchotechnická potrubí, těsnicí systémy stavebních spár a další použití ve stěnách a stropích. 3.2 - Výrobek je určen pro: - použití na vnitřních podmínkách, vlhkost <85% relativní vlhkosti, s výjimkou teploty pod 0 ° C, bez vystavení dešti a UV záření (TR 024:2009, typ Z2) - použití na vnitřních podmínkách, vlhkost ≥85% relativní vlhkosti, s výjimkou teploty pod 0 ° C, bez vystavení dešti a UV záření (TR 024:2009, typ Z1); - použití při teplotách pod 0°C, ale bez vystavení dešti nebo UV záření (TR 024:2009, typ Y2); - použití při teplotách pod 0°C, s expozicí UV záření, ale bez expozicí dešti (TR 024:2009, typ Y1);																																											
4	<b>Jméno a kontaktní adresa výrobce:</b> Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Továrna:11 www.etexgroup.com																																											
5	<b>Zplnomocněný zástupce:</b> není použitelné.																																											
6	<b>Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV):</b> viz tabulka v bodě 9.																																											
7	<b>Na stavební výrobek se nevztahuje harmonizovaná norma (hEN).</b>																																											
8	<b>Prohlášení o vlastnostech se týká stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení.</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) vydal na základě EAD 350005-00-1104 pro tento product Evropské technické posouzení č. ETA-18/0204. Oznámený subjekt pro osvědčení výrobku: č. 0761 (MPA Braunschweig) Certifikát o stálosti vlastností 0761 - CPR - 0736																																											
9	<b>Vlastnosti uvedené v prohlášení</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:35%;">Základní charakteristiky</th> <th style="width:15%;">POSV Systém</th> <th style="width:30%;">Vlastnost</th> <th style="width:20%;">Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>ZP1: Mechanická odolnost a stabilita.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ZP2: Požární bezpečnost:</b></td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň:</td> <td>1</td> <td>B-s1, d0.</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Požární odolnost:</td> <td>1</td> <td>Vlastnosti záleží na odzkoušeném systému. Vlastnosti produktu zkoušené v každém typu konstrukce jsou výrobcem prokázány v závislosti na uvažovaném způsobu použití popsaném v odstavci 3.1 a tato deklarace vlastností je důkazem. Třídy klasifikace jsou vysvětleny v protokolu o klasifikaci podle příslušné kapitoly EN 13501-2.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ZP3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:</b></td> </tr> <tr> <td>Nepropustnost vzduchu:</td> <td>-</td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Vodotěsnost:</td> <td>-</td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> </tr> <tr> <td>Uvolňování nebezpečných látek:</td> <td>-</td> <td>Prohlášení</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ZP4: Bezpečnost a přístupnost při užívání:</b></td> </tr> <tr> <td>Mechanická odolnost a stabilita:</td> <td></td> <td>NPD (Žádný ukazatel není stanoven)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	POSV Systém	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	<b>ZP1: Mechanická odolnost a stabilita.</b>				<b>ZP2: Požární bezpečnost:</b>				Reakce na oheň:	1	B-s1, d0.	ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104	Požární odolnost:	1	Vlastnosti záleží na odzkoušeném systému. Vlastnosti produktu zkoušené v každém typu konstrukce jsou výrobcem prokázány v závislosti na uvažovaném způsobu použití popsaném v odstavci 3.1 a tato deklarace vlastností je důkazem. Třídy klasifikace jsou vysvětleny v protokolu o klasifikaci podle příslušné kapitoly EN 13501-2.	<b>ZP3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:</b>				Nepropustnost vzduchu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104	Vodotěsnost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	Uvolňování nebezpečných látek:	-	Prohlášení	<b>ZP4: Bezpečnost a přístupnost při užívání:</b>				Mechanická odolnost a stabilita:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
Základní charakteristiky	POSV Systém	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																																									
<b>ZP1: Mechanická odolnost a stabilita.</b>																																												
<b>ZP2: Požární bezpečnost:</b>																																												
Reakce na oheň:	1	B-s1, d0.	ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104																																									
Požární odolnost:	1	Vlastnosti záleží na odzkoušeném systému. Vlastnosti produktu zkoušené v každém typu konstrukce jsou výrobcem prokázány v závislosti na uvažovaném způsobu použití popsaném v odstavci 3.1 a tato deklarace vlastností je důkazem. Třídy klasifikace jsou vysvětleny v protokolu o klasifikaci podle příslušné kapitoly EN 13501-2.																																										
<b>ZP3: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:</b>																																												
Nepropustnost vzduchu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104																																									
Vodotěsnost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)																																										
Uvolňování nebezpečných látek:	-	Prohlášení																																										
<b>ZP4: Bezpečnost a přístupnost při užívání:</b>																																												
Mechanická odolnost a stabilita:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)																																										

Odolnost proti nárazu a odolnost proti pohybu:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
Přílnavost:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
<b>ZP5: Ochrana proti hluku:</b>			
Vzduchová neprůzvučnost:		NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
<b>ZP6: Úspora energie a tepla:</b>			
Tepelná vodivost:	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
Propustnost vodních par (součinitel prostupu):	-	NPD (Žádný ukazatel není stanoven)	
<b>Trvanlivost:</b>			
Základní hodnocení trvanlivosti:		Vlastnosti produktu v zamýšleném použití, třída Y1 podle EOTA TR024 a EAD 350005-00-1104.	ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Uvedené informace si můžete ověřit na webových stránkách "www.promat-ce.eu" na nejnovější verzi tohoto prohlášení o vlastnostech.

Informační list produktu na základě bezpečnostního listu podle VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 pro PROMASEAL®-GT je k dispozici na vyžádání.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Bettina Rothböck  
Funkce: Product Manager Fire Stopping

Linz, 8/29/2018

Podpis: