

# JÕUDLUSDEKLARATSIOON

Väljastamise kuupäev: 08.07.2015

Vahetab välja: Nr --- - CPR --/--- - aaaa/# kuupäevast: pp/kk/aaaa

**No. 0761-CPR-14/0108-2015/7**

1	<b>Tootetüübi ainulaadne tähistus: PROMASEAL®-A</b>		
2	<b>Tüübi- ja partii numbrid:</b> nagu need toote pakendil on esitatud		
3	<b>Kasutuseesmärgid</b> nagu kirjeldatud ETA-14/0108: 3.1 - PROMASEAL®-A on tuletõkkeakrüül erinevate taganttäitematerjalidega seintes ja põrandates leiduvatele lõhedele/ühendustele. 3.2 - Toode on mõeldud: - kasutamiseks sisetingimustes, kus suhteline õhuniiskus on < 85%, temperatuur ei lange alla 0°C, puudub kokkupuude vihma ja ultraviolettkiirgusega (TR 024:2009, tüüp Z2) - kasutamiseks sisetingimustes, kus suhteline õhuniiskus on ≥ 85%, temperatuur ei lange alla 0°C, puudub kokkupuude vihma ja ultraviolettkiirgusega (TR 024:2009, tüüp Z1); - kasutamiseks temperatuuridel alla 0°C, kuid ilma vihma või ultraviolettkiirgusega kokkupuutumiseteta (TR 024:2009, tüüp Y2); - kasutamiseks temperatuuridel alla 0°C, võib puutuda kokku ultraviolettkiirgusega, kuid mitte vihmaga (TR 024:2009, tüüp Y1);		
4	<b>Tootja nimi ja kontaktaadress:</b>  Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria Tehas :17 www.promat.at		
5	<b>Volitatud esindaja:</b> ei ole kohane.		
6	<b>Jõudluse ühesuguse kinnitamise ja hindamise süsteem või süsteemid (AVCP):</b> vt tabelit peatükis 9.		
7	<b>Ehitustoodet ei hõlma harmoonitud standard (hEN).</b>		
8	<b>Toimivusdeklaratsiooni puudutab ehitustoote, mille kohta Euroopa tehniline hinnang on antud.</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) on väljastanud sellele tootele ETA nr ETA-14/0108 vastavalt ETAG 026-1-le ja ETAG 026-3-le.. Teavitatud toote sertifitseerimisasutus: nr 0761 (MPA Braunschweig) Jõudluse püsivuse sertifikaat 0761 - CPR - 0442		
9	<b>Deklareeritud jõudlus</b>		
	<b>Baasnäitajad</b>	<b>AVCP süsteemid</b>	<b>Jõudlus</b>
			<b>Harmoonitud tehnilised andmed</b>
	<b>BR1: Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus.</b>		
	<b>BR2: Ohutus tulekahju korral:</b>		
	Reageerimine tulele:	1	E
	Tulekindlus:	1	See näitaja sõltub testitud koostust. Tulekindel konstruktsioon, milles toodet kasutati, läbis katsetuse ja selle jõudlusklass on määratletud klassifitseerimisdokumendis kooskõlas standardi EN 13501 asjakohase osaga.
			ETA 14/0108
	<b>BR3: Hügieen, tervis ja keskkond:</b>		
	Õhu läbilaskvus:	-	NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)
	Vee läbilaskvus:	-	NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)
	Ohtlike ainete vabanemine:	-	Deklaratsioon (täidetud tehnilise heakskiidu asutuse poolt)
			ETA 14/0108
	<b>BR4: Ohutus ja juurdepääsetavus kasutamisel:</b>		
	Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus:		NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)
	Vastupidavus löökidele ja liikumisele:	-	NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)
	Liikumvus:		NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)
			ETA 14/0108
	<b>BR5: Kaitse müra eest:</b>		
	Õhus leviva müra isolatsioon:		NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)
			ETA 14/0108
	<b>BR6: Energiasäästlikkus ja soojuspidavus:</b>		

Soojusjuhtivus:	-	NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)	ETA 14/0108
Veeaurude läbilaskvus (edastuskoefitsient):	-	NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)	
<b>Vastupidavus:</b>			
Vastupidavuse baashinnang:		Kooskõlas deklareeritud kasutusele, klass Z2, Z1, Y2, Y1 vastavalt EOTA TR024-le ja kooskõlas ETAG 026-3-ga.	ETA 14/0108

Punktides 1 ja 2 märgitud toote jõudlus vastab punktis 9 deklareeritud jõudlusele.

Jõudlusdeklaratsioon on väljastatud punktid 4 märgitud tootja täielikul vastutusel.

Käesoleva dokumendi lugeja saab asjakohast versiooni kontrollida veebisaidil [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu).

Ohutusandmete leht (SDS) 1907/2006/EG tootele PROMASEAL®-A on saadaval eraldi nõudmisel.

Tootja nimel ja poolt allkirjastanud:

Nimi: Bettina Rothböck  
Amet: Product Manager Fire Stopping & Intumescent  
Seals

Linz, 7/8/2015

Allkiri: