

JÕUDLUSDEKLARATSIOON

Väljastamise kuupäev: 7/6/2018

Vahetab välja: Nr --- - CPR --/---- - aaaa/# kuupäevast: kk/pp/aaaa

No. 0761-CPR-16/0311-2018/7

1	Tootetüübi ainulaadne tähistus: PROMASTOP®-S PROMASTOP®-L		
2	Tüübi- ja partiinumbrid: nagu need toote pakendil on esitatud		
3	Kasutuseesmärgid nagu kirjeldatud ETA-16/0311: 3.1 - PROMASTOP®-S/L On erineva suurusega tulekindlaid patju tuleohtlikele ja mittesüttivatele torude üleminekukohtadele (koos tulekindla isolatsiooniga või ilma), samuti kaablitele ja kaablikimpudele tulekindlates seintes ja põrandates. 3.2 - Toode on mõeldud: - kasutamiseks sisetingimustes, kus suhteline õhuniiskus on < 85%, temperatuur ei lange alla 0°C, puudub kokkupuude vihma ja ultraviolettkiirgusega (TR 024:2009, tüüp Z2) - kasutamiseks sisetingimustes, kus suhteline õhuniiskus on ≥ 85%, temperatuur ei lange alla 0°C, puudub kokkupuude vihma ja ultraviolettkiirgusega (TR 024:2009, tüüp Z1); - kasutamiseks temperatuuridel alla 0°C, kuid ilma vihma või ultraviolettkiirgusega kokkupuutumiseta (TR 024:2009, tüüp Y2); - kasutamiseks temperatuuridel alla 0°C, võib puutuda kokku ultraviolettkiirgusega, kuid mitte vihmaga (TR 024:2009, tüüp Y1); - kasutamiseks ilmastikuga kokku puutuvates tingimustes (TR 024:2009, tüüp X).		
4	Tootja nimi ja kontaktaadress: Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Tehas :21 www.promat-international.com		
5	Volitatud esindaja: ei ole kohane.		
6	Jõudluse ühesugususe kinnitamise ja hindamise süsteem või süsteemid (AVCP): vt tabelit peatükis 9.		
7	Ehitustoodet ei hõlma harmoonitud standard (hEN).		
8	Toimivusdeklaratsiooni puudutab ehitustoote, mille kohta Euroopa tehniline hinnang on antud. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) on väljastanud sellele tootele ETA nr ETA-16/0311 vastavalt ETAG 026-1-le ja ETAG 026-2-le.. Teavitatud toote sertifitseerimisasutus: nr 0761 (MPA Braunschweig) Jõudluse püsivuse sertifikaat 0761 - CPR - 0724		
9	Deklareeritud jõudlus		
	Baasnäitajad	AVCP süsteemid	Jõudlus
			Harmoonitud tehnilised andmed
BR1: Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus.			
BR2: Ohutus tulekahju korral:			
Reageerimine tulele:	1	E	ETA 16/0311 ETAG 026-2
Tulekindlus:	1	See omadus sõltub katsetatavast süsteemist. Toote kasutusomadused tõestab igas katsetatavas konstruktsiooni tüübis tootja olenevalt jaos 3.1 nimetatud otstarbest. Selle tõestuseks esitataksegi see toimivusdeklaratsioon. Toimivusklassid on esitatud ja neid on selgitatud klassifikatsiooniaruandes vastavalt EN 13501 alusel kohaldatavale osale.	
BR3: Hügieen, tervis ja keskkond:			
Õhu läbilaskvus:	-	NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)	ETA 16/0311 ETAG 026-2
Vee läbilaskvus:	-	NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)	
Ohtlike ainete vabanemine:	-	Deklaratsioon (täidetud tehnilise heakskiidu asutuse poolt)	

BR4: Ohutus ja juurdepääsetavus kasutamisel:			
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus:		NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)	
Vastupidavus löökidele ja liikumisele:	-	NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)	
Liimuvus:		NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)	
BR5: Kaitse müra eest:			
Õhus leviva müra isolatsioon:		NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)	
BR6: Energiasäästlikkus ja soojuspidavus:			
Soojusjuhtivus:	-	NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)	
Veeaurude läbilaskvus (edastuskoeffitsient):	-	NPD (jõudlust ei ole deklareeritud)	
Vastupidavus:			
Vastupidavuse baashinnang:		Kooskõlas deklareeritud kasutusele, klass X vastavalt EOTA TR024-le ja kooskõlas ETAG 026-2-ga.	ETA 16/0311 ETAG 026-2

Punktides 1 ja 2 märgitud toote jõudlus vastab punktis 9 deklareeritud jõudlusele.

Jõudlusdeklaratsioon on väljastatud punktid 4 märgitud tootja täielikul vastutusel.

Käesoleva dokumendi lugeja saab asjakohast versiooni kontrollida veebisaidil www.promat-ce.eu.

Toote infoleht, mis põhineb ohutuskaardil vastavalt standardile VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 tootele PROMASTOP®-S/L on saadaval nõudmisel.

Tootja nimel ja poolt allkirjastanud:

Nimi: Bettina Rothböck
Amet: Product Manager Fire Stopping

Linz, 7/6/2018

Allkiri: