

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Date de délivrance: 4/17/2015  
Remplace : N° --- - CPR --/---- - aaaa/# de - jj/mm/aaaa

## No. 0761-CPR-14/0446-2015/4

1 **Code d'identification unique du produit type:** **PROMASTOP®-I**

2 **Numéro de type, de lot ou de série:** comme indiqué sur l'emballage du produit

3 **Usages prévus** comme mentionné dans l' ETA-14/0446:  
 3.1 - PROMASTOP®-I est un enduit intumescent à base aqueuse utilisé pour des calfeutrements autour de câbles, de bottes de câbles et de tuyaux combustibles ou non combustibles (avec ou sans isolant combustible) traversant des murs et plafonds résistants au feu  
 3.2 - Le produit est destiné aux usages prévus suivants ::  
 - usage à l'intérieur avec exposition aux taux d'humidité < 85 % HR, à l'exclusion d'exposition à des températures inférieures à 0°C et à la pluie ou aux rayons uv (TR 024:2009, type Z2)

4 **Nom et adresse de contact du fabricant:**  
 Promat GmbH  
 St.-Peter-Straße 25  
 4021 Linz  
 Austria  
 Usine :16  
 www.promat.at

5 **Nom et adresse de contact du mandataire:** non applicable..

6 **Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction (EVCP):** voir tableau de l'article 9..

7 **Le produit de construction n'est pas couvert par une norme harmonisée (hEN).**

8 **La déclaration de performance concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée.**

Un ETE a été délivré pour ce produit par le Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Autriche) avec le N° :  
 ETA-14/0446  
 basé sur l'ETAG 026-1 et l'ETAG 026-2..

Organisme notifié de certification de produit: n ° 0761 (MPA Braunschweig)  
 Certificat de constance des performances  
 0761 - CPR - 0433

9 **Performance déclarée**

Caractéristiques essentielles	Systèmes d'EVCP	Performance	Spécification technique harmonisée
-------------------------------	-----------------	-------------	------------------------------------

**EF1 : Résistance mécanique et stabilité :**

**EF2 : Sécurité en cas d'incendie:**

Réaction au feu:	1	C-s2, d0	ETA 14/0446
Résistance au feu:	1	Cette exigence dépend du système testé.. Une construction résistante au feu, dans laquelle le produit a été utilisé, a été testée. Les classes de performance ont été consignées et déclarées dans un document de classement conformément à la partie applicable de l'EN 13501.	

**EF3 : Hygiène, santé et environnement:**

Perméabilité à l'air:	-	NPD (No Performance Determined)	ETA 14/0446
Imperméabilité à l'eau:	-	NPD (No Performance Determined)	
Emission de substances dangereuses:	-	Déclaration (déposée auprès de l'Organisme d'Agrément technique)	

**EF4 : Sécurité d'utilisation et accessibilité:**

Résistance mécanique et stabilité:	-	NPD (No Performance Determined)	ETA 14/0446
Résistance à l'impact et aux mouvements:	-	NPD (No Performance Determined)	
Adhérence:	-	NPD (No Performance Determined)	

**EF5 : Protection contre le bruit:**

Isolation aux bruits aériens:	-	NPD (No Performance Determined)	ETA 14/0446
-------------------------------	---	---------------------------------	-------------

<b>EF6 : Économie d'énergie et isolation thermique:</b>			
Conductivité thermique:	-	NPD (No Performance Determined)	ETA 14/0446
Perméabilité à la vapeur d'eau (coefficient de transmission):	-	NPD (No Performance Determined)	
<b>Durabilité:</b>			
Evaluation de la durabilité de base:		Conformément à l'utilisation déclarée, classe Z2 selon l'EOTA TR024 et en conformité avec ETAG 026-2.	ETA 14/0446

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9..

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4..

Le lecteur de ce document est invité à vérifier sur le site internet "[www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu)" la dernière version de ce document..

La Fiche de Données Sécurité (FDS) 1907/2006/EG pour PROMASTOP®-I est disponible sur demande.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Bettina Rothböck  
Fonction: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals



Linz, 4/17/2015

Signature: