

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Datum izdanja: 4/19/2016

Zamjenjuje: br. --- - CPR --/--- - gggg/br. od: dd/mm/gggg

No. 0761-CPR-15/0243-2016/04

1	Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: PROMASTOP®-B		
2	Vrsta i brojevi šarže: kako je navedeno na pakiranju proizvoda		
3	<p>Predviđena područja primjene kako je navedeno u ETA-15/0243:</p> <p>3.1 - PROMASTOP®-B je predgotovljena trajno elastična protupožarna opeka za protupožarno brtvljenje gorivih i negorivih cijevi (s gorivom izolacijom), kabele i snopove kabela u prodorima kroz zidove i stropne ploče.</p> <p>Proizvod je namijenjen za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti < 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z2) - upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti ≥ 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z1); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, ali bez izlaganja kiši ili UV zrakama (TR 024:2009, tip Y2); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, uz izlaganje UV zrakama, ali bez izlaganja kiši (TR 024:2009, tip Y1); 		
4	<p>Naziv i kontakt adresa proizvođača:</p> <p style="text-align: center;">Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Tvornica :13 www.promat-international.com</p>		
5	Ovlašteni predstavnik: nije primjenjivo.		
6	Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (AVCP): vidjeti tablicu u točki 9.		
7	Građevni proizvod nije pokriven usklađenom normom (hEN).		
8	<p>Izjava o uspješnosti odnosi na građevinski proizvod za koji Europska tehnička procjena je izdala.</p> <p>Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) izdao je ETA (Europsko tehničko dopuštenje) za ovaj proizvod, pod br. ETA-15/0243</p> <p>ETA se koristi kao europska tehnička ocjena u skladu s čl. 66-4 Uredbe o građevinskim proizvodima (CPR).</p> <p style="text-align: center;">Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: No. 0761 (MPA Braunschweig) Potvrda o stalnosti svojstava 0761 - CPR - 0512</p>		
9	Deklarirana svojstva		
	Bitne značajke	Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Svojstvo
			Usklađena tehnička specifikacija
Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost:			
Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:			
Reakcija na požar:	1	E	ETA 15/0243
Otpornost na požar:	1	Ova značajka ovisi o ispitanom sustavu. Protupožarna konstrukcija u kojoj se proizvod rabio ispitana je, te je utvrđen razred svojstava u dokumentu o razredbi u skladu s primjenjivim dijelom norme EN 13501	
Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš:			
Zrakonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 15/0243
Vodonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Ispuštanje opasnih tvari:	-	Izjava (predana Tijelu za tehničko dopuštenje).	
Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost kod primjene:			
Mehanička otpornost i stabilnost:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 15/0243
Otpornost na udarce i pomak:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Prianjanje:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Temeljni zahtjev 5: Zaštita od buke:			

Izolacija od zračnog zvuka:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 15/0243
Temeljni zahtjev 6: Ušteda energije i očuvanje topline:			
Toplinska vodljivost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 15/0243
Paropropusnost (koeficijent propusnosti):	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Trajnost:			
Osnovna procjena trajnosti:		U skladu s deklariranom upotrebom, klasa Z2, Z1, Y2, Y1 prema EOTA TR24 i u sukladnosti s ETAG 026-2	ETA 15/0243

Svojstva proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 sukladna su objavljenim svojstvima u točki 9.

Ova Izjava o svojstvima izdaje se uz isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 4.

Čitatelj ovog dokumenta pozvan je posjetiti web stranicu www.promat-ce.eu za važeću verziju.

List s podacima o proizvodu na bazi Sigurnosno-tehničkog lista PROMASTOP®-B raspoloživ je na zahtjev.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: Bettina Rothböck
Funkcija: Product Manager Fire Stopping & Intumescent
Seals



Linz, 4/19/2016

Potpis: