

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Dátum vydania: 3/18/2019

Nahradzuje: č. --- -CPR --/--- - rrrr/# z: mm/dd/rrrr

No. 0761-CPR-16/0312-2019/3

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: PROMASEAL®-S		
2	Typ a výrobné číslo: ako je uvedené na balení výrobku		
3	Zamýšľané použitie ako je uvedené v ETA-16/0312: 3.1 - PROMASEAL®-S je to protipožiarny silikón na tesnenie lineárnych škár/stykov v požiarne odolných stenách a stropoch 3.2 - Výrobok je vhodný pre: - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou <85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z2) - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou ≥85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z1); - použitie pri teplotách pod 0°C, bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Y2); - použitie pri teplotách pod 0°C s UV žiarením, ale bez expozície dažďa (TR 024:2009, typ Y1); - použitie pri všetkých poveternostných podmienkach (TR 024:2009, typ X).		
4	Meno a kontaktná adresa výrobcu: Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Závod:12 www.etexgroup.com		
5	Spnomocnený zástupca: neuvedené.		
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov (PONP): vid' tabuľku v časti 9.		
7	Na stavebný výrobok sa nevzťahuje harmonizovaná norma (hEN).		
8	Vyhlasenie o parametroch sa týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) (OIB, Austria) vydal ETA s číslom ETA-16/0312 na základe ETAG 026-1 a ETAG 026-3. Notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov: č. 0761 (MPA Braunschweig) Certifikát nemennosti parametrov 0761-CPR-0770		
9	Deklarované parametre		
	Podstatné vlastnosti	systémy PONP	Parameter
			Harmonizovaná technická špecifikácia
	ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.		
	ZP2: požiarne bezpečnosť:		
	Reakcia na oheň:	1	B-s2,d0
	Požiarne odolnosť:	1	Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarne odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný, preukazuje výrobca v závislosti od zamýšľaného použitia, ako je popísané v časti 3.1. a toto vyhlásenie o parametroch je poskytnuté ako dôkaz. Triedy parametru sú stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.
	ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:		
	Priepustnosť vzduchu:	-	NPD (Parameter nie je určený)
	Vodonepriepustnosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)
	Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	Deklarácia (uložená nan osvedčovacími miestami).
	ZP4: bezpečnosť pri používaní:		
	Mechanická pevnosť a stabilita:	-	NPD (Parameter nie je určený)
	Odolnosť proti nárazu a pohybu:	-	NPD (Parameter nie je určený)

ETA 16/0312
EAD 350141-00-1106

ETA 16/0312
EAD 350141-00-1106

Adhézia:		NPD (Parameter nie je určený)	
ZP5: Ochrana pred hlukom:			
Zvuková pohltivosť:		NPD (Parameter nie je určený)	
ZP6: energetická úspornosť a udržiavanie tepla:			
Tepelná vodivosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Priepustnosť vodných pár (koeficient prestupu):	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Trvanlivosť:			
Posúdenie trvanlivosti:		V súlade s deklarováým použitím, trieda X podľa EOTA TR024 a v zhode s ETAG 026-3.	ETA 16/0312 EAD 350141-00-1106

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarováými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Čitateľ tohto dokumentu je pozvaný na overenie najnovšej verzie tohto vyhlásenia o parametroch na webových stránkach "www.promat-ce.eu".

Karta bezpečnostných údajov (KBU) 1907/2006/EG z PROMASEAL®-S je prístupná na požiadanie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno: Bettina Rothböck
Funkcia: Product Manager Fire Stopping

Linz, 3/18/2019

Podpis: