

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Dátum vydania: 4/19/2016

Nahradzuje: č. --- -CPR --/--- - rrrr/# z: dd/mm/rrrr

**No. 0761-CPR-15/0243-2016/04**

1 **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: PROMASTOP®-B**

2 **Typ a výrobné číslo:** ako je uvedené na balení výrobku

3 **Zamýšľané použitie** ako je uvedené v ETA-15/0243:  
 3.1 - PROMASTOP®-B je prefabrikovaná, trvalo pružná protipožiarna tehla, ktorá sa používa na utesnenie prestupov horľavých a nehorľavých rúr (s horľavou izoláciou), káblov a káblových zväzkov cez požiarnu stenu a stropy.  
 3.2 - Výrobok je vhodný pre:  
 - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou <85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z2)  
 - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou ≥85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z1);  
 - použitie pri teplotách pod 0°C, bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Y2);  
 - použitie pri teplotách pod 0°C s UV žiarením, ale bez expozície dažďa (TR 024:2009, typ Y1);

4 **Meno a kontaktná adresa výrobcu:**  
 Promat International NV  
 Bormstraat 24  
 B-2380 Tiselt  
 Belgium  
 Závod :13  
 www.promat-international.com

5 **Spinomocnený zástupca:** neuvedené.

6 **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov (PONP):** vid' tabuľku v časti 9.

7 **Na stavebný výrobok sa nevzťahuje harmonizovaná norma (hEN).**

8 **Vyhlásenie o parametroch sa týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie.**  
 Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) vydal ETA s číslom  
 ETA-15/0243  
 na základe ETAG 026-1 a ETAG 026-2..  
 Notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov: č. 0761 (MPA Braunschweig)  
 Certifikát nemennosti parametrov  
 0761 - CPR - 0512

9 **Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	systémy PONP	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
<b>ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.</b>			
<b>ZP2: požiarna bezpečnosť:</b>			
Reakcia na oheň:	1	E	ETA 15/0243
Požiarna odolnosť:	1	Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarna odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný bol skúšaná a triedy parametru stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.	
<b>ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:</b>			
Priepustnosť vzduchu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 15/0243
Vodonepriepustnosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	Deklarácia (uložená nan osvedčovacími miestami).	
<b>ZP4: bezpečnosť pri používaní:</b>			
Mechanická pevnosť a stabilita:		NPD (Parameter nie je určený)	ETA 15/0243
Odolnosť proti nárazu a pohybu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Adhézia:		NPD (Parameter nie je určený)	
<b>ZP5: Ochrana pred hlukom:</b>			
Zvuková pohltivosť:		NPD (Parameter nie je určený)	ETA 15/0243

<b>ZP6: energetická úspornosť a udržiavanie tepla:</b>			
Tepelná vodivosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 15/0243
Priepustnosť vodných pár (koeficient prestupu):	-	NPD (Parameter nie je určený)	
<b>Trvanlivosť:</b>			
Posúdenie trvanlivosti:		V súlade s deklarováým použitím, trieda Z2, Z1, Y2, Y1 podľa EOTA TR024 a v zhode s ETAG 026-2.	ETA 15/0243

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarováými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Čitateľ tohto dokumentu je pozvaný na overenie najnovšej verzie tohto vyhlásenia o parametroch na webových stránkach "[www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu)".

Informčný list výrobku na základe karty bezpečnostných údajov podľa VO (EG) 1907/2006 pre PROMASTOP®-B je prístupný na požiadanie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno: Bettina Rothböck  
Funkcia: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 4/19/2016

Podpis: