

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Dátum vydania: 9/3/2019

Nahradzuje: č. --- -CPR --/---- - rrrr/# z: mm/dd/rrrr

**No. 0761-CPR-19/0215-2019/9**

1	<b>Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: PROMASTOP®-FC MD</b>																																							
2	<b>Typ a výrobné číslo:</b> ako je uvedené na balení výrobku																																							
3	<b>Zamýšľané použitie</b> ako je uvedené v ETA-19/0215: 3.1 - PROMASTOP®-FC MD je protipožiarn manžeta, ktorá sa upravuje na požadovaný priemer potrubia odrezaním patričnej dĺžky. Manžeta je so špeciálnym intumescentným tesnením a obalom z nehrdzavejúcej ocele pre horľavé potrubia v požiarnych stenách a stropoch 3.2 - Výrobok je vhodný pre: - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou <85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z2) - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou ≥85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z1); - použitie pri teplotách pod 0°C, bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Y2); - použitie pri teplotách pod 0°C s UV žiarením, ale bez expozície dažďa (TR 024:2009, typ Y1); - použitie pri všetkých poveternostných podmienkach (TR 024:2009, typ X).																																							
4	<b>Meno a kontaktná adresa výrobcu:</b> Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Závod:21 www.etexgroup.com																																							
5	<b>Spinomocnený zástupca:</b> neuvedené.																																							
6	<b>Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov (PONP):</b> vid' tabuľku v časti 9.																																							
7	<b>Na stavebný výrobok sa nevzťahuje harmonizovaná norma (hEN).</b>																																							
8	<b>Vyhlasenie o parametroch sa týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie.</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) vydal ETA s číslom ETA-19/0215 na základe EAD 350454-00-1104 Notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov: č. 0761 (MPA Braunschweig) Certifikát nemennosti parametrov 0761 - CPR - 0799																																							
9	<b>Deklarované parametre</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:35%;">Podstatné vlastnosti</th> <th style="width:15%;">systémy PONP</th> <th style="width:30%;">Parameter</th> <th style="width:20%;">Harmonizovaná technická špecifikácia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ZP2: požiarna bezpečnosť:</b></td> </tr> <tr> <td>Reakcia na oheň:</td> <td>1</td> <td>E</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Požiarna odolnosť:</td> <td>1</td> <td>Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarnu odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný, preukazuje výrobca v závislosti od zamýšľaného použitia, ako je popísané v časti 3.1. a toto vyhlásenie o parametroch je poskytnuté ako dôkaz. Triedy parametru sú stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:</b></td> </tr> <tr> <td>Priepustnosť vzduchu:</td> <td>-</td> <td>NPD (Parameter nie je určený)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Vodonepriepustnosť:</td> <td>-</td> <td>NPD (Parameter nie je určený)</td> </tr> <tr> <td>Uvoľňovanie nebezpečných látok:</td> <td>-</td> <td>Deklarácia (uložená nan osvedčovacíom mieste).</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ZP4: bezpečnosť pri používaní:</b></td> </tr> </tbody> </table>			Podstatné vlastnosti	systémy PONP	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia	<b>ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.</b>				<b>ZP2: požiarna bezpečnosť:</b>				Reakcia na oheň:	1	E	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104	Požiarna odolnosť:	1	Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarnu odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný, preukazuje výrobca v závislosti od zamýšľaného použitia, ako je popísané v časti 3.1. a toto vyhlásenie o parametroch je poskytnuté ako dôkaz. Triedy parametru sú stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.	<b>ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:</b>				Priepustnosť vzduchu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104	Vodonepriepustnosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	Deklarácia (uložená nan osvedčovacíom mieste).	<b>ZP4: bezpečnosť pri používaní:</b>			
Podstatné vlastnosti	systémy PONP	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia																																					
<b>ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.</b>																																								
<b>ZP2: požiarna bezpečnosť:</b>																																								
Reakcia na oheň:	1	E	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104																																					
Požiarna odolnosť:	1	Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarnu odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný, preukazuje výrobca v závislosti od zamýšľaného použitia, ako je popísané v časti 3.1. a toto vyhlásenie o parametroch je poskytnuté ako dôkaz. Triedy parametru sú stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.																																						
<b>ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:</b>																																								
Priepustnosť vzduchu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104																																					
Vodonepriepustnosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)																																						
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	Deklarácia (uložená nan osvedčovacíom mieste).																																						
<b>ZP4: bezpečnosť pri používaní:</b>																																								

Mechanická pevnosť a stabilita:		NPD (Parameter nie je určený)	
Odolnosť proti nárazu a pohybu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Adhézia:		NPD (Parameter nie je určený)	
<b>ZP5: Ochrana pred hlukom:</b>			
Zvuková pohltivosť:		NPD (Parameter nie je určený)	
<b>ZP6: energetická úspornosť a udržiavanie tepla:</b>			
Tepelná vodivosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Priepustnosť vodných pár (koeficient prestupu):	-	NPD (Parameter nie je určený)	
<b>Trvanlivosť:</b>			
Posúdenie trvanlivosti:		V súlade s deklarovávaným použitím, trieda X podľa EOTA TR024 a v zhode s EAD 350454-00-1104	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovávanými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Čitateľ tohto dokumentu je pozvaný na overenie najnovšej verzie tohto vyhlásenia o parametroch na webových stránkach "www.promat-ce.eu"..

Informčný list výrobku na základe karty bezpečnostných údajov podľa VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 pre PROMASTOP®-FC MD je prístupný na požiadanie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno: Bettina Rothböck  
Funkcia: Product Manager Fire Stopping

Linz, 9/3/2019

Podpis: