

# DEKLARACIJA O SVOJSTVIMA

Datum izdavanja: 8/29/2018

Zamenjuje: Br. 0761-CPR-13/0590-2015/7 od: 7/23/2015

**No. 0761-CPR-18/0203-2018/8**

|   |   |                     |  |
|---|---|---------------------|--|
| 1 | <b>Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda: PROMASEAL®-HT</b>   |                     |  |
| 2 | <b>Oznaka tipa i serije:</b> kao što je navedeno na pakovanju proizvoda   |                     |  |
| 3 | <p><b>Namenjeno za upotrebu</b> kako je navedeno u ETA-18/0203:</p> <p>3.1 - PROMASEAL®-HT je protivpožarna traka, koja u slučaju požara višestruko uvećava svoju zapreminu, pri ekspaniranju stvara pritisak i formira stabilnu penu. Uglavnom se upotrebljava da bi se osiguralo sprečavanje širenja vatre i dima kod protivpožarnih vrata, revizionih</p> <p>3.2 - Proizvod je namenjen za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upotrebu u unutrašnjim uslovima s relativnom vlažnošću &lt; 85%, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zračenju (TR 024:2009, tip Z2)</li> <li>- upotrebu u unutrašnjim uslovima s relativnom vlažnošću ≥ 85%, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zračenju (TR 024:2009, tip Z1);</li> <li>- upotrebu na temperaturama ispod 0°C, ali bez izlaganja kiši ili UV zračenju (TR 024:2009, tip Y2);</li> <li>- upotrebu na temperaturama ispod 0°C, sa izlaganjem UV zračenju ali bez izlaganja kiši (TR 024:2009, tip Y1);</li> <li>- upotrebu u uslovima izloženosti atmosferskim uticajima (TR 024:2009, tip X).</li> </ul> |                     |  |
| 4 | <p><b>Ime i kontakt adresa proizvođača:</b></p> <p style="text-align: center;">Etex Building Performance NV<br/>Bormstraat 24<br/>B-2380 Tisselt<br/>Belgium<br/>Pogon:11<br/>www.etexgroup.com</p>   |                     |  |
| 5 | <b>Ovlašćeni predstavnik:</b> nije primenljivo.   |                     |  |
| 6 | <b>Sistem ili sistemi za ocenjivanje i proveru stalnosti svojstava (AVCP):</b> videti tabelu u odeljku 9.   |                     |  |
| 7 | <b>Građevinski proizvod nije pokriven harmonizovanim standardom (hEN).</b>  |                     |  |
| 8 | <p><b>Proglašenje performansi tiče građevinsku proizvod za koji Evropska tehnička procjena je izdat .</b><br/>Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) izdao je Evropsku Tehničku Ocenu broj ETA-18/0203 na bazi EAD 350005-00-1104.</p> <p style="text-align: center;">Ovlašćeno telo za sertifikaciju proizvoda: Br. 0761 (MPA Braunschweig)<br/>Sertifikat o stalnosti svojstava<br/>0761-CPR-0735</p>  |                     |  |
| 9 | <b>Deklarisana svojstva</b>   |                     |  |
|   | <b>Bitne karakteristike</b>   | <b>AVCP sistemi</b> | <b>Svojstvo</b>  |
|   |   |                     | <b>Usklađena tehnička specifikacija</b>  |
|   | <b>BR1: Mehanička otpornost i stabilnost.</b>   |                     |  |
|   | <b>BR2: Sigurnost u slučaju požara:</b>   |                     |  |
|   | Reakcija na požar:  | 1                   | B-s1, d0   |
|   | Otpornost na požar:   | 1                   | Ova karakteristika zavisi od ispitanih sistema. Performanse proizvoda u svakom ispitanih tipu konstrukcije dokazane su od strane proizvođača u zavisnosti od predviđene upotrebe opisane u odeljku 3.1 i ova deklaracija o performansama se daje kao dokaz. Klase performansi su specifikovane i objašnjene u klasifikacionom izveštaju u skladu sa primenljivim delom EN 13501. |
|   | <b>BR3: Higijena, zdravlje i okolina:</b>   |                     |  |
|   | Propustljivost vazduha:   | -                   | NPD (bez utvrđenog svojstva)   |
|   | Vodonepropustljivost:   | -                   | NPD (bez utvrđenog svojstva)   |
|   | Oslobađanje opasnih materija:   | -                   | Deklaracija (predata Telu za tehničko odobrenje)   |
|   | <b>BR4: Bezbednost i dostupnost pri upotrebi:</b>   |                     |  |
|   | Mehanička otpornost i stabilnost:   | -                   | NPD (bez utvrđenog svojstva)   |
|   | Otpornost na udare / pomeranje:   | -                   | NPD (bez utvrđenog svojstva)   |

|   |   |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|
| Athezija:                                       |   | NPD (bez utvrđenog svojstva)  |                                   |
| <b>BR5: Zaštita od buke:</b>                    |   |   |                                   |
| Zvučna izolacija:                               |   | NPD (bez utvrđenog svojstva)  |                                   |
| <b>BR6: Ušteda energije i očuvanje toplote:</b> |   |   |                                   |
| Toplotna provodljivost:                         | - | NPD (bez utvrđenog svojstva)  |                                   |
| Faktor otpora difuziji vodene pare:             | - | NPD (bez utvrđenog svojstva)  |                                   |
| <b>Trajnost:</b>                                |   |   |                                   |
| Osnovna procena trajnosti:                      |   | Performanse proizvoda pri njegovoj primeni, klasa X prema EOTA TR024, u skladu sa EAD 350005-00-1104. | ETA 18/0203<br>EAD 350005-00-1104 |

Svojstva proizvoda identifikovanog u tačkama 1 i 2 su u skladu sa objavljenim svojstvima u tački 9.

Ova Deklaracija o svojstvima izdaje se uz isključivu odgovornost proizvođača navedenog u tački 4.

Čitalac ovog dokumenta se poziva da poseti web stranicu [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu) da pogleda najnoviju verziju ove Deklaracije o svojstvima.

List sa informacijama o proizvodu na bazi sigurnosno tehničkog lista u skladu s VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 za PROMASEAL®-HT je dostupan na zahtev.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: Bettina Rothböck  
Funkcija: Product Manager Fire Stopping

Linz, 8/29/2018

Potpis: