

# DEKLARACIJA O SVOJSTVIMA

Datum izdavanja: 7/6/2018  
Zamenjuje: Br --- - CPR --/--- - gggg/br. od: mm/dd/yyyy

**No. 0761-CPR-16/0311-2018/7**

1	<b>Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda: PROMASTOP®-S PROMASTOP®-L</b>		
2	<b>Oznaka tipa i serije:</b> kao što je navedeno na pakovanju proizvoda		
3	<b>Namenjeno za upotrebu</b> kako je navedeno u ETA-16/0311: 3.1 - PROMASTOP®-S/L su protivpožarni jastuci različitih dimenzija koji se koriste za zaptivanje prodora gorivih i negorivih cevi (sa ili bez gorive izolacije), kao i za zaptivanje prodora kablova i kablovskih snopova kroz protivpožarne zidove i plafone. 3.2 - Proizvod je namenjen za: - upotrebu u unutrašnjim uslovima s relativnom vlažnošću < 85%, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zračenju (TR 024:2009, tip Z2) - upotrebu u unutrašnjim uslovima s relativnom vlažnošću ≥ 85%, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zračenju (TR 024:2009, tip Z1); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, ali bez izlaganja kiši ili UV zračenju (TR 024:2009, tip Y2); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, sa izlaganjem UV zračenju ali bez izlaganja kiši (TR 024:2009, tip Y1); - upotrebu u uslovima izloženosti atmosferskim uticajima (TR 024:2009, tip X).		
4	<b>Ime i kontakt adresa proizvođača:</b> Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Pogon :21 www.promat-international.com		
5	<b>Ovlašćeni predstavnik:</b> nije primenljivo.		
6	<b>Sistem ili sistemi za ocenjivanje i proveru stalnosti svojstava (AVCP):</b> videti tabelu u odeljku 9.		
7	<b>Građevinski proizvod nije pokriven harmonizovanim standardom (hEN).</b>		
8	<b>Proglašenje performansi tiče građevinsku proizvod za koji Evropska tehnička procjena je izdat .</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) je izdao ETA za ovaj proizvod s br. ETA-16/0311 na osnovu ETAG 026-1 i ETAG 026-2.. Ovlašćeno telo za sertifikaciju proizvoda: Br. 0761 (MPA Braunschweig) Sertifikat o stalnosti svojstava 0761 - CPR - 0724		
9	<b>Deklarisana svojstva</b>		
	<b>Bitne karakteristike</b>	<b>AVCP sistemi</b>	<b>Svojstvo</b>
			<b>Usklađena tehnička specifikacija</b>
	<b>BR1: Mehanička otpornost i stabilnost.</b>		
	<b>BR2: Sigurnost u slučaju požara:</b>		
	Reakcija na požar:	1	E
	Otpornost na požar:	1	Ova karakteristika zavisi od ispitnog sistema. Performanse proizvoda u svakom ispitnom tipu konstrukcije dokazane su od strane proizvođača u zavisnosti od predviđene upotrebe opisane u odeljku 3.1 i ova deklaracija o performansama se daje kao dokaz. Klase performansi su specifikovane i objašnjene u klasifikacionom izveštaju u skladu sa primenljivim delom EN 13501.
	<b>BR3: Higijena, zdravlje i okolina:</b>		
	Propustljivost vazduha:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Vodonepropustljivost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Oslobađanje opasnih materija:	-	Deklaracija (predata Telu za tehničko odobrenje)
			ETA 16/0311 ETAG 026-2

<b>BR4: Bezbednost i dostupnost pri upotrebi:</b>			
Mehanička otpornost i stabilnost:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Otpornost na udare / pomeranje:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Athezija:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	
<b>BR5: Zaštita od buke:</b>			
Zvučna izolacija:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	
<b>BR6: Ušteda energije i očuvanje toplote:</b>			
Toplotna provodljivost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Faktor otpora difuziji vodene pare:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
<b>Trajnost:</b>			
Osnovna procena trajnosti:		U skladu s deklarisanom upotrebom, klasa X prema EOTA TR024 i u skladu sa ETAG 026-2.	ETA 16/0311 ETAG 026-2

Svojstva proizvoda identifikovanog u tačkama 1 i 2 su u skladu sa objavljenim svojstvima u tački 9.

Ova Deklaracija o svojstvima izdaje se uz isključivu odgovornost proizvođača navedenog u tački 4.

Čitalac ovog dokumenta se poziva da poseti web stranicu [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu) da pogleda najnoviju verziju ove Deklaracije o svojstvima.

List sa informacijama o proizvodu na bazi sigurnosno tehničkog lista u skladu s VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 za PROMASTOP®-S/L je dostupan na zahtev.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: Bettina Rothböck  
Funkcija: Product Manager Fire Stopping

Linz, 7/6/2018

Potpis: