

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

Datum izdavanja: 12/01/2023  
Zamjenjuje: br. 0749-CPR-11/0043 - 2018/1 od: 01/07/2018

**No. 0749-CPR-11/0043-2023/1**

1	<b>Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: PROMASPRAY®-P300</b>																					
2	<b>Vrsta i brojevi šarže:</b> kako je navedeno na svakoj vreći proizvoda PROMASPRAY®-P300																					
3	<p><b>Predviđena područja primjene</b> kako je navedeno u ETA 11/0043:</p> <p>3.1 - PROMASPRAY®-P300 je protupožarni proizvod, a njegova namjeravana upotreba je zaštititi građevne elemente od požara ili upotreba u građevnim sklopovima navedenima niže:</p> <p>Vrsta 1: Zaštita vodoravne membrane, uključujući spuštene stropove u skladu s normom EN 13964, Vrsta 2: Zaštita okomite membrane, Vrsta 3: Nosivi betonski elementi, Vrsta 4: Nosivi čelični elementi, Vrsta 5: Nosivi plošni kompozitni elementi od betona i profiliranog lima, Vrsta 6: Nosivi betonom ispunjeni šuplji čelični stupovi, Vrsta 7: Nosivi drveni elementi, Vrsta 8: Sklopovi za sprječavanje širenja požara, bez zahtjeva za nosivost, Vrsta 9: Sklopovi tehničkih instalacija u zgradama, Vrsta 10: Upotreba za zaštitu od požara koja nije pokrivena vrstama 1-9.</p> <p>3.2 - PROMASPRAY®-P300 je protupožarni proizvod sa sljedećim namjeravanim upotrebama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upotreba u zatvorenom prostoru, isključujući temperature ispod 0°C, različitim od uvjeta vlažnosti Z1. (EAD 350140-00-1106 vrsta Z2),</li> <li>- upotreba u zatvorenom prostoru i polu-izloženi uvjetima. "Polu-izloženo" uključuje temperature ispod 0 °C, ali bez izlaganja kiši (EAD 350140-00-1106 vrsta Y).</li> </ul>																					
4	<p><b>Naziv i kontakt adresa proizvođača:</b></p> <p style="text-align: center;">Etex Building Performance Bormstraat 24 B-2850 Tiselt, Belgium Tvornica 24 www.promat.com</p>																					
5	<b>Ovlašteni predstavnik:</b> nije primjenjivo.																					
6	<b>Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:</b> vidjeti tablicu u točki 9.																					
7	<b>Građevni proizvod nije pokriven usklađenom normom (hEN).</b>																					
8	<p><b>Izjava o svojstvima odnosi se na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena.</b> Za protupožarni proizvod PROMASPRAY®-P300, Europsku tehničku ocjenu izdalo je društvo UBAtc iz Belgije s brojem ETA 11/0043 Ova Europska tehnička ocjena izdana je u skladu sa Smjericama za Europsku tehničku ocjenu EAD 350142-00-1106.</p> <p style="text-align: center;">Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: br. 0749, Certifikat o stalnosti svojstava: 0749-CPR-BC1-240-66-11/0043-24</p>																					
9	<p><b>Deklarirana svojstva</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Bitne značajke</th> <th style="width: 15%;">Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava</th> <th style="width: 35%;">Svojstvo</th> <th style="width: 15%;">Usklađena tehnička specifikacija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost: nije primjenjivo.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:</b></td> </tr> <tr> <td>Reakcija na požar:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>A1.</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">EAD 350140-00-1106</td> </tr> <tr> <td>Otpornost na požar:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ova značajka ovisi o ispitanom sklopu. Svojstvo proizvoda u svakom od ispitanih. sklopova dokazuje i dostavlja proizvođač u skladu s namjeravanom upotrebom pod točkom 3.1 ove Izjave o svojstvima. Razredi svojstava utvrđeni su i objavljeni u dokumentu o klasifikaciji u skladu s primjenjivim dijelom norme EN 13501.</td> </tr> </tbody> </table>			Bitne značajke	Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija	<b>Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost: nije primjenjivo.</b>				<b>Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:</b>				Reakcija na požar:	1	A1.	EAD 350140-00-1106	Otpornost na požar:	1	Ova značajka ovisi o ispitanom sklopu. Svojstvo proizvoda u svakom od ispitanih. sklopova dokazuje i dostavlja proizvođač u skladu s namjeravanom upotrebom pod točkom 3.1 ove Izjave o svojstvima. Razredi svojstava utvrđeni su i objavljeni u dokumentu o klasifikaciji u skladu s primjenjivim dijelom norme EN 13501.
Bitne značajke	Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija																			
<b>Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost: nije primjenjivo.</b>																						
<b>Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:</b>																						
Reakcija na požar:	1	A1.	EAD 350140-00-1106																			
Otpornost na požar:	1	Ova značajka ovisi o ispitanom sklopu. Svojstvo proizvoda u svakom od ispitanih. sklopova dokazuje i dostavlja proizvođač u skladu s namjeravanom upotrebom pod točkom 3.1 ove Izjave o svojstvima. Razredi svojstava utvrđeni su i objavljeni u dokumentu o klasifikaciji u skladu s primjenjivim dijelom norme EN 13501.																				

<b>Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš:</b>			
Ispuštanje opasnih tvari:	-	Izjava (predana Tijelu za tehničku ocjenu).	EAD 350140-00-1106
<b>Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost u upotrebi:</b>			
Prionjivost:	1	≥ 14170 N/m <sup>2</sup> (1).	EAD 350140-00-1106
<b>Temeljni zahtjev 5: Zaštita od buke:</b>			
Svojstvo apsorpcije zvuka:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	EAD 350140-00-1106
Svojstvo apsorpcije zvuka:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	
<b>Temeljni zahtjev 6: Ušteda energije i očuvanje topline:</b>			
Koeficijent toplinske vodljivosti:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	EAD 350140-00-1106
Faktor otpora difuziji vodene pare:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	
<b>Trajnost:</b>			
Otpornost na propadanje uzrokovano vrućinom i kišom	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	EAD 350140-00-1106
Otpornost na propadanje uzrokovano visokom vlagom	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	
Otpornost na propadanje vrućinom i hladnoćom	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	
Otpornost na propadanje uzrokovano smrzavanjem i otapanjem:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva).	
Osnovna procjena trajnosti:		Svojstva proizvoda potvrđuju radni vijek od najmanje 25 godina za namjeravanu upotrebu Z2 i Y kako je opisano u 3. točki.	
(*) Gubitak kohezije.			

Svojstva proizvoda identificiran u točkama 1. i 2. u skladu su s deklariranim svojstvima u točki 9.

Ova izjava o svojstvima izdana je pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4.

Čitatelj ovog dokumenta pozvan je posjetiti web stranicu "[www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu)" za najnoviju verziju ove Izjave o svojstvima.

Sigurnosno-tehnički list (STL) za PROMASPRAY®-P300 raspoloživ je na zahtjev.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: J. Soulhat

Funkcija: Manager Global Approval, Etex Building Performance International.

Avignon, 12/01/2023.

Signature: 