

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A kibocsátás dátuma: 3/22/2022

Felváltja a következőt: No --- - CPR --/--- - éééé/#, kiadva: hh.nn.éééé

No. 0761-CPR-22/0027-2022/3

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja: PROMASTOP®-FP		
2	Típus és sorozatszám: a termék csomagolásán jelölve		
3	Rendeltetés az ETA -22/0027 alapján: 3.1 - PROMASTOP®-FP előregyártott, tartósan rugalmas, különböző méretekből kapható tűzgátló dugó, amely kábelek, kábelkötegek és kábelvédő csövek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására használható. 3.2 - A termék alkalmazása: - beltéri használat: < 85% relatív páratartalom, kivéve 0°C alatt, eső és UV-sugárzás hatásának nem tehető ki (TR 024:2009, Z ₂ típus); - beltéri használat: ≥ 85% relatív páratartalom, kivéve 0°C alatt, eső és UV-sugárzás hatásának nem tehető ki (TR 024:2009, Z ₁ típus);		
4	A gyártó neve és értesítési címe: <div style="text-align: center;"> Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2830 Tisselt Belgium Üzem:134 www.etexgroup.com </div>		
5	Meghatalmazott képviselő: nem releváns.		
6	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek) (AVCP): lásd a 9. pont alatti táblázatot.		
7	A termék harmonizált szabvány (hEN) által nem szabályozott.		
8	A teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, amelyre Európai Műszaki Értékelést (ETA) adtak ki. <p style="text-align: center;">Az ETA-t az Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) (OIB, Austria) adta ki a következő számmal: ETA-22/0027 az EAD 350454-00-1104 alapján.</p> <p style="text-align: center;">Bejelentett terméktanúsító szervezet: No. 0761 (MPA Braunschweig) Tanúsítvány a teljesítmény állandóságáról 0761 - CPR - 1062</p>		
9	A nyilatkozat szerinti teljesítmény		
	Alapvető jellemzők	Alapvető jellemzők	Alapvető jellemzők
	BR1: Mechanikai ellenállás és stabilitás.		
	BR2: Tűzbiztonság:		
	Tűzvédelmi osztály:	1	E
	Tűzállóság:	1	Ez a jellemző a vizsgált szerkezet függvénye. A gyártó igazolja a termék teljesítményét minden egyes vizsgált szerkezet típusban a 3.1. szakaszban felsorolt rendeltetési területeken és ez a teljesítménynyilatkozat igazolásként szolgál. A teljesítményjellemzőket az EN 13501 megfelelő része szerint kiállított osztályozási jelentés tartalmazza és magyarázza.
			ETA-22/0027 EAD 350454-00-1104
	BR3: Higiénia, egészség- és környezetvédelem:		
	Légáteresztés:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
	Vízzáróság:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
	Veszélyes anyagok kibocsátása:	-	Nyilatkozat (a műszaki értékelő szervezetnek benyújtva)
			ETA-22/0027 EAD 350454-00-1104
	BR4: Használati biztonság:		
	Mechanikai ellenállás és stabilitás:		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
	Ellenállás ütéssel, mozgással szemben:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
			ETA-22/0027 EAD 350454-00-

			1104
Tapadás:		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
BR5: Zaj elleni védelem:			
Léghanggátlás:		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	ETA-22/0027 EAD 350454-00-1104
BR6: Energiatakarékosság és hővédelem:			
Hővezető-képesség:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	ETA-22/0027
Páraáteresztő-képesség (páradiffúziós tényező):	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	EAD 350454-00-1104
Tartósság:			
Általános tartóssági értékelés:		Az EOTA TR024 szerint és az EAD 350454-00-1104 vel összhangban a célzott felhasználási területen Z1, Z2.	ETA-22/0027 EAD 350454-00-1104

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat legújabb változata megtalálható a "www.promat-ce.eu" weboldalon.

A PROMASTOP®-FP műszaki adatlapja az 1907/2006/EK / GHS-VO (EG) 1272/2008 rendelet szerint kiállított biztonsági adatlap alapján igényelhető.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név: Ing. Matthias Wagner
Beosztás: Approval Manager Fire Stopping

Linz, 6/21/2022

Signature: