

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Dátum vydania: 3/22/2022

Nahradzuje: č. --- -CPR --/--- - rrrr/# z: mm/dd/rrrr

No. 0761-CPR-22/0028-2022/3

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: PROMASTOP®-FB		
2	Typ a výrobné číslo: ako je uvedené na balení výrobku		
3	Zamýšľané použitie ako je uvedené v ETA-22/0028: 3.1 - PROMASTOP®-FB je prefabrikovaná, trvalo pružná protipožiarna tehla, ktorá sa používa na utesnenie prestupov horľavých a nehorľavých rúr (s horľavou izoláciou), káblov a káblových zväzkov cez požiarné steny a stropy. 3.2 - Výrobok je vhodný pre: - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou <85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z ₂); - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou ≥85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z ₁).		
4	Meno a kontaktná adresa výrobcu: <p style="text-align: center;"> Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Závod: 134 www.etexgroup.com </p>		
5	Splnomocnený zástupca: neuvedené.		
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov (PONP): viď tabuľku v časti 9.		
7	Na stavebný výrobok sa nevzťahuje harmonizovaná norma (hEN).		
8	Vyhlasenie o parametroch sa týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie. <p style="text-align: center;"> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) (OIB, Austria) vydal ETA s číslom ETA-22/0028 na základe EAD 350454-00-1104. </p> <p style="text-align: center;"> Notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov: č. 0761 (MPA Braunschweig) Certifikát nemennosti parametrov 0761 - CPR - 1063 </p>		
9	Deklarované parametre		
	Podstatné vlastnosti	systémy PONP	Parameter
			Harmonizovaná technická špecifikácia
	ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.		
	ZP2: požiarna bezpečnosť:		
	Reakcia na oheň:	1	E
	Požiarna odolnosť:	1	Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarnu odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný, preukazuje výrobca v závislosti od zamýšľaného použitia, ako je popísané v časti 3.1. a toto vyhlásenie o parametroch je poskytnuté ako dôkaz. Triedy parametru sú stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.
			ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104
	ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:		
	Priepustnosť vzduchu:	-	NPD (Parameter nie je určený)
	Vodonepriepustnosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)
	Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	Deklarácia (uložená nan osvedčovacíom mieste).
			ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104
	ZP4: bezpečnosť pri používaní:		
	Mechanická pevnosť a stabilita:		NPD (Parameter nie je určený)
	Odolnosť proti nárazu a pohybu:	-	NPD (Parameter nie je určený)
			ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104

Adhézia:		NPD (Parameter nie je určený)	
ZP5: Ochrana pred hlukom:			
Zvuková pohltivosť:		NPD (Parameter nie je určený)	ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104
ZP6: energetická úspornosť a udržiavanie tepla:			
Tepelná vodivosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104
Priepustnosť vodných pár (koeficient prestupu):	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Trvanlivosť:			
Posúdenie trvanlivosti:		V súlade s deklarováým použitím, trieda Z ₁ , Z ₂ podľa EOTA TR024 a v zhode s EAD 350454-00-1104.	ETA-22/0028 EAD 350454-00-1104

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarováými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Čitateľ tohto dokumentu je pozvaný na overenie najnovšej verzie tohto vyhlásenia o parametroch na webových stránkach "www.promat-ce.eu".

Informčný list výrobku na základe karty bezpečnostných údajov podľa VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 pre PROMASTOP®-FB je prístupný na požiadanie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno: Ing. Matthias Wagner
Funkcia: Approval Manager Fire Stopping

Linz, 6/21/2022

Podpis: